



tablica rozdzielcza
RN-2x12-55 f. FAEL

POLE	Pz[kW]	Wył.	Zab.[A]
z tablicy TG		P304	40A 0,03
Sterownik kotła c.o.	2,0	S301	B16
gniazda ogólne 230V	2,0	S301	B16
zasilanie przepompowni ścieków	2,0	S303	B16
gniazdo 24V w tablicy TK	0,1	S301	C2
oświetlenie pom. kotłowni	0,1	S301	B10

BILANS MOCY:

$P_i = 6,2 \text{ kW}$

$k_j = 0,6$

$P_m = 4,0 \text{ kW}$

$I_n = 20 \text{ A/gG}$

- FR303-63A-rozłącznik instalacyjny prod. FAEL
- S301-wyłącznik nadprądowy prod. FAEL
- P312-wyłącznik różnicowoprądowy prod. FAEL
- P304-wyłącznik różnicowoprądowy prod. FAEL

TN-S 230/400V - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

TYTUŁ RYS:	SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNI KOTŁOWNI - Tkotł.		
OBIEKT:	CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE		
ADRES:	BIERKOWICE, dz. nr 170/7 , 271, GMINA KŁODZKO		DATA: 07.2012
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Blernat upr. nr NBGP.V-7342/3/80/98		NR RYS.
Sprawdzający:	mgr inż. Ryszard Kulczak upr. NBGP.V - 7342/3/79/98		E5