


TK



POLE	Pz[kW]	Wyf.	Zob.[A]
z tablicy TG		FR303	100A
ochronnik V20-C/4 f. Obo Bettermann			
zasilanie punktów logicznych	2,0	S301	B16
zasilanie punktów logicznych	2,0	S301	B16
zasilanie punktów logicznych	2,0	S301	B16
zasilanie punktów logicznych	2,0	S301	B16

tablica rozdzielcza podtynkowa
24-modułowa

BILANS MOCY:
 $P_i = 8,0 \text{ kW}$

S301 – wyłącznik nadprądowy

P304 – wyłącznik różnicowoprądowy z charakterystyką A

FR303–100A – rozłącznik instalacyjny

TN-S 230/400V - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

TYTUŁ RYS:	SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNI KOMPUTEROWEJ - TK		
OBIEKT:	CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE		
ADRES:	BIERKOWICE, dz. nr 170/7 , 271, GMINA KŁODZKO		DATA: 07.2012
PROJEKTANT:	mgr Inż. Marek Blernat upr. nr NBGP.V-7342/3/80/98		NR RYS.
Sprawdzający:	mgr inż. Ryszard Kulczak upr. NBGP.V - 7342/3/79/98		E6