


- 1 - kocioł olejowy o mocy do 53,7kW z osprzętem i automatyką
- 2 - czujnik pogodowy
- 3 - pompa obiegowa
- 4 - pompa ładująca
- 5 - pompa cyrkulacyjna
- 6 - zasobnik ciepłej wody użytkowej 200 litrów
- 7 - naczynie przeponowe zbiorcze 25 litrów
- 8 - naczynie przeponowe zbiorcze 12 litrów
- 9 - zawór bezpieczeństwa 1/2"
- 10 - zmiękcacz wody



ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 1a/6		data styczeń 2018
Centrum biblioteczno-kulturalne – filia w Żelaznie dz nr 360/7, 360/8, 360/10, 360/11 Żelazno, gm. Kłodzko INWESTOR: Gmina Kłodzko		
TECHNOLOGIA KOTŁOWNI		1:100
projektant	inż. Paweł Kortus uprawniona budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Upr. Nr WKP/0358/PWOS/12	S7
sprawdzający	mgr inż. Karolina Hadryś uprawniona budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Upr. Nr WKP/0347/P00S/12	